

GEMINA TERMIX 24 VMTD FJERNVARMEUNIT.



Denne fjernvarme-unit er monteret i alle teknikrum i LangsøParken.
På unitten er monteret to ventiler, som kan justeres individuelt efter andelshaverens ønske.



Differenstryksregulatoren:

Denne ventil sikrer at der strømmer varmt vand ud i fjernvarmesystemet i den enkelte lejlighed til radiatorerne.

Skal stille så lavt som muligt for at sikre maksimal køling af fjernvarmevandet hen over radiatorerne. Normal stilling er ca. som på billedet. Justering med uret giver større differenstryk.



Termostat til temperaturregulering af varmt vand:

Denne ventil regulerer temperaturen af det varme brugsvand.

Normalstillingen er 3; men kan justeres op eller ned efter ønske. Højere tal giver varmere vand.

NB: Denne ventil må ikke røres af andelshaverne.



Returventil til strengregulering.

Denne ventil er monteret på returnrøret og må ikke røres af andelshaverne. Er justeret ved opstart af anlægget på en sådan måde, at det varme vand fordeles korrekt mellem de enkelte etager.

Såfremt denne ventil ændres i sin justering kommer der ubalance i varmefordelingen i det enkelte punkthus.

Silkeborg 20. november 2006.
Bestyrelsen for LangsøParken.